

## Информация Гагаринской межрайонной прокуратуры

23.12.2014

Гагаринская межрайонная прокуратура совместно со специалистами 1 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве провела проверку соблюдения законодательства в сфере противодействия терроризму ЗАО «Гостинично - офисный комплекс «Спутник», расположенном на Ленинском проспекте.

В ходе проверки установлено, что в гостинице «Спутник», являющейся местом массового пребывания людей, не обеспечены в полном объеме противопожарная и антитеррористическая защита постояльцев и персонала.

Так, в нарушение требований пожарной безопасности система автоматической пожарной сигнализации объекта находится в неисправном состоянии (не способна функционировать в аварийном режиме), пожарный рукав не присоединен к пожарному крану, допущено захламление путей эвакуации на цокольном этаже и в подвале гостиницы, что затрудняет своевременную и оперативную эвакуацию людей, а также создает реальные предпосылки для невозможности эффективного устранения последствий пожара.

По результатам проверки Гагаринский межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица ЗАО «Гостинично - офисный комплекс «Спутник» и ответственного должностного лица 2 дела об административном правонарушении по 4. ст. 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В адрес генерального директора ЗАО «Гостинично - офисный комплекс «Спутник» прокурор внес представление с требованием устранить выявленные нарушения федерального законодательства.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено прокуратурой на контроль.

---

Адрес страницы: <http://akademicheskyy.mos.ru/presscenter/news/detail/1489349.html>

---

[Управа района Академический](#)